



Byggproduktcertifikat 0918 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: RÖKKANAL
Rökkanal av stål

BBR 5:42

Innehavare: Schiedel Skorstenssystem AB

E A Rosengrens gata 23, 421 31 Västra Frölunda

Tel: +46 (0)31 107050 Fax +46 (0)31 107059.

E-post: info@schiedel.se Webb: www.schiedel.se

Produktnamn: PERMETER 25/50

Skorstenssystem Schiedel Permeter 25/50 är tillverkade med innermantel av rostfritt stål och en ytermantel av varmförzinkad, pulverlackerad plåt.

Mellanliggande högttemperaturisolering har tjockleken 25 mm för Permeter 25 och 50 mm för Permeter 50.

Schiedel Permeter 25/50 är CE-märkt efter standard SS EN 1856-1: 2003-06/2009-06.

Avsedd användning

Skorsten för vedeldade eldstäder som braskaminer, vedpannor och bastuaggregat.

Skorsten med deklarerad korrosionsklass V2 och materialklass 99 – öppna spisar respektive oljeledning.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4	CE-märkt
Skorstenar, Allmänt	5:4251	
Materialegenskaper och beständighet	5:4255	
Täthet	5:4256	
Rensning och inspektion	5:428	

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-05-24
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-05-24
Bilaga 3: Kontroll	2016-05-24
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-05-24


Beslutsdatum: 2016-05-24

Diarienummer: 167/16

Giltigt till: 2021-05-23

Tidigare diarienummer: 389/09

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Deo Yamabo
Handläggare

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Certifikat